

**Re: Questionamento referente ao Pregão Eletrônico no. 048/2024**

**De** <licita.cruz@cruzasalmas.ba.gov.br>  
**Para** <licitacoes@chipnet.com.br>  
**Data** 2024-08-26 16:30

Em 2024-08-22 09:27, [licitacoes@chipnet.com.br](mailto:licitacoes@chipnet.com.br) escreveu:

Questionamento Itens 12 e 13.

Solicita-se nos itens 12 e 13 quanto a especificação técnica "ESTABILIZADOR 300 VA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110/220V, SUPORTE A IMPRESSORA LASER". Ocorre que tal capacidade "300VA", não suporta esse tipo de equipamento "Impressoras Lazer", geralmente para esse tipo de impressora são tecnicamente indicados estabilizadores a partir de 1KVA dependendo do tipo de alimentação da impressora. Desta forma para dimensionar a capacidade correta "Potencia", deverá ser observado a capacidade de alimentação da impressora.

Questionamos se deverá ser ignorado este descritivo suporte a impressora Laser, uma vez que a capacidade de 300VA não suporta este equipamento?

Prezado,

Em atendimento ao questionado quanto aos itens 12 e 13, informamos que a exigência de compatibilidade para "SUPORTE A IMPRESSORA LASER", deverá ser desconsiderada, permanecendo as demais descrições:

12 - ESTABILIZADOR 300 VA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110/220V, SAÍDA: 110V, POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO (COMPROVAR ATRAVÉS DE DOCUMENTO PERTINENTE), APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.

13 - ESTABILIZADOR 300 VA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110/220V, SAÍDA: 110V, MINIMO 04 TOMADAS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO (COMPROVAR ATRAVÉS DE DOCUMENTO PERTINENTE), APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.

--

Comissão Permanente de Licitação  
Centro Administrativo Municipal de Cruz das Almas/BA, Rua Lélia Passos S/N  
- Parque Sumaúma - Bairro: Lauro Passos.  
Telefone: 0800 000 3167;  
E-mail: [licita.cruz@cruzasalmas.ba.gov.br](mailto:licita.cruz@cruzasalmas.ba.gov.br)